

(ホーム カルテ)

F 様 邸 改修工事

工事完了日 2010年 9月 11日

(F 様 邸 ビフォー アフター1)



ビフォー



アフター

(F 様 邸 ビフォー アフター2)



ビフォー



アフター

(F 様 邸 屋根部 ビフォー アフター)



ビフォー



アフター

(F 様 邸 屋根部 ビフォー アフター2)



ビフォー



アフター

(F 様 邸 細部 ビフォー アフター1)



ビフォー



アフター



ビフォー



アフター



ビフォー



アフター



ビフォー



アフター

(F 様 邸 細部 ビフォー アフター2)



ビフォー



アフター



ビフォー



アフター



ビフォー



アフター

(F 様 邸 雨漏れ修理工事 1)



- (1) 雨漏れ部調査
軒天板部分に水染み数箇所を
発見しました。



- (2) 屋根より雨漏れが無いか
痛んでいる箇所を捲り調査を
しました。



- (3) 雨漏れ箇所発見
大屋根コーナー瓦部分より
雨が漏れている箇所を発見しました。

(F 様 邸 雨漏れ修理工事 2)



(4) 雨漏れ箇所修理

コーナー瓦を捲り雨漏れ箇所に
水切りブリキを挟み込みました。



(5) 水切りブリキ設置



(6) 軒天板復旧

雨漏れ箇所を修理した後に
新しい軒天板を貼りました。


(F 様 邸 塗装工事 洗浄作業工程 1)



- (1) 外壁部高圧水洗浄
外壁部分のカビや汚れを綺麗に
洗い流して塗料の密着性を
高めます。



- (2) 屋根瓦部高圧水洗浄
屋根瓦のカビや汚れや劣化した
旧塗膜を綺麗に洗い流して
塗料の密着性を高めます。



- (3) 石垣部分高圧水洗浄
石垣部分の汚れが目付いたので
サービス工事で綺麗に洗いました。

(F 様 邸 外壁塗装作業工程 1)



- (1) 養生作業
塗料が着いてはいけない部分を
丁寧にマスキングします。



- (2) 下塗り作業
弱溶剤 2 液性のマイルドシーラエポ
を使用して下地に良く密着するように
丁寧に塗りました。



- (3) 下地処理
ヒビワレ部分や穴のあいた箇所に
変性シリコンコーキング材を使用
して丁寧に塞ぎました。

(F 様 邸 屋根塗装作業工程 1)



(1) 下塗り作業

SK化研ミラクシーラエポを使用して
痛んだ瓦に染み込む様にたっぷり
塗りました。



(2) 中塗り作業

SK化研ヤネフレッシュ s i を使用
して下地が透けない様に注意して
塗りました。



(3) 上塗り作業

SK化研ヤネフレッシュ s i を使用
して塗膜が薄くならない様に丁寧に
塗りました。

(F 様 邸 軒天板 塗装作業工程 1)



(1) 下塗り作業

軒天板のジョイント部にパテやコーキングなどの下地処理を行った後にプライマーを塗りました。



(2) 中塗り作業

日本ペイントのファインウレタン 2液性3分艶を使用して下地が透けないように注意して塗りました。



(3) 上塗り作業

日本ペイントファインウレタン 2液性3分艶を使用して斑の無いように丁寧に塗りました。

(F 様 邸 ペイント部 作業工程)



(1) ケレン作業

旧塗膜の剥離部分や汚れた部分を綺麗にマジックロン研磨することで塗料の密着性を高めます。



(2) 下塗り作業

日本ペイント ファインウレタン 2液性を使用して下地が透けない様に注意して塗りました。



(3) 上塗り作業

本来なら1～2回塗りで綺麗になるのですがホワイト色の為3回塗りしました。

(F 様 邸 外壁塗装作業工程 2)



- (4) 下吹作業
S K化研ベルアートを使用して
下地が透けない様に注意して
吹付けました。



- (5) 上吹作業
S K化研ベルアートを使用して
パターンがむらなく揃う様に
丁寧に吹付けました。



- (6) 模様付け作業
キャニオンローラーを使用して
綺麗な横筋がつくように丁寧に
作業をしました。

(F 様 邸 その他工事)



(1) 雨樋針金交換

雨樋を固定してある針金が錆で切れていたのので新しい銅線で縛り直しました。(サービス工事)



(2) エアコン配管テープ巻き直し

配管テープに以前の吹付けがしてあり見栄えが悪いので配管テープを巻き直しました。(サービス工事)



(2) 配管化粧カバー取付

正面のエアコン配管部分2ヶ所に化粧カバーを取付ました。

(お客様の希望発注工事)

(F様邸 改修工事 施工スタッフ)



マチグチ塗装 町口幸雄



オヤジさん



ユースケ

協力工事店

足場工事

屋根工事

大工工事

インテリア工事

ルームクリーニング工事

建具工事

電気工事

株式会社 UIP

三恵瓦店

白川建築

ヒラオインテリア

ダスキんくみの木店

松尾建具

前田電気

F様邸 塗装工事は、我々 マチグチ塗装スタッフが自信を持って、丁寧に施工いたしました。10年後に、塗り替え工事を、お考えの際は、また、マチグチ塗装に、ご依頼をお願いいたします。本当に、ありがとう、ございました。心より、お礼申し上げます。 (代表者 町口幸雄)

塗装工事保証書

塗装工事名 外壁部 SK化研 ベルアート キャニオン
AC-1061
屋根部 SK化研 ヤネフレッシュ s i 艶消し
RC-111

お客様 住所 堺市美原区

氏名 様

マチグチ塗装は上記塗装工事に対して工事完了引渡し日より
外壁5年間 屋根部5年間 塗膜保障いたします。

次の場合は保証の対象外となります

大気汚染 付着物による汚染 その他物理的原因の障害

地震 風水害 天災による障害

建物の構造上の欠陥、躯体素地に起因する事故

通常の経年変化による塗膜の劣化、変退色

クラック等による塗膜内部への水回りによる塗膜の剥離

平成22年 9月11日

マチグチ塗装



代表 町口幸雄